

# 知识城北起步区环境综合提升工程

## 初步设计评审会专家组意见

2020年8月6日下午在知识城黄埔区中新知识城亿创街1号人才大厦31楼1号会议室，由中新广州知识城财政投资建设项目管理中心主持召开了知识城北起步区环境综合提升工程初步设计评审会。会议邀请了五名专家组成专家组(名单附后)，同时邀请了黄埔区发展改革局、区财政局、区发改局、区水务局、区建设局、知识城开发建设办(国规处、建设处)、九佛街道、区市政设施管理中心、区绿化管理中心、区水务设施管理所、广州市公安局交通警察支队黄埔大队等政府职能部门及相关单位的代表参加，专家组听取了设计单位中恩工程技术有限公司的汇报，结合有关部门的意见，经充分讨论，形成专家组意见如下：

### 一、总体评价

本工程初步设计编制依据充分，内容基本齐全，技术标准和工程方案基本合理，设计深度基本符合初步设计编制要求。专家组原则同意通过初步设计评审，设计单位按以下意见修改和完善后按程序上报，经主管部门批准后可作为下一阶段的设计依据。



### 二、专家组意见

- 1、补充本项目与规划关系的论述。
- 2、有条件的路段设置2.5米非机动车道，实施人行道与非机动车道分幅设计，机非共面宜采取物理隔离。
- 3、人行道与非机动车道基层宜调整为等厚，以便于施工。

- 4、行人过街通过安全岛时宜面向来车方向，增加行人安全性。
- 5、深化施工期间的交通组织设计。
- 6、进一步优化路口渠化设计和标志标线设计，提高通行能力和安全性。
- 7、进一步加强景观绿化的现状描述，深化迁移树木调查，每条路周边状况进行有针对性的景观设计，城市家具应与周边景观绿化协调设计，组团绿化需要与行车安全性相适应。
- 8、补充景观照明接地形式、炫光值的要求。
- 9、进一步核查部分项目的工程量，材料单价和取费标准。

其它详见专家个人意见。

专家组组长：

专家组成员：  




二〇二〇年八月六日