

附件 1

黄埔区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2022 年 8 月)

填报单位: (公章) 广州科学城水务投资集团有限公司

污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均处理量 (万吨/日)	进水 COD 浓度设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮浓度设计标准 (mg/l)	平均进水氨氮浓度 (mg/l)	出水是否达标	超标项目及数值
东区水质净化厂	10.0	10.99	400	392	25	22.2	是	-
西区水质净化厂	7.5	5.82	620	332	22	13.8	是	-
永和水质净化厂	5.5	5.69	650	345	30	20.1	是	-
永和北水质净化厂	3.0	2.15	650	135	30	5.96	是	-
萝岗水质净化厂 (一期)	5.0	4.58	400	357	25	30.3	是	-
萝岗水质净化厂 (二期)	5.0	3.65	460	357	30	30.3	是	-
黄陂水质净化厂	3.0	2.70	300	218	30	21.1	是	-
九龙水质净化一厂	3.0	1.82	450	219	30	20.5	是	-
九龙水质净化二厂	3.0	3.38	400	211	35	22.5	是	-
九龙水质净化三厂	2.5	1.98	450	250	25	24.0	是	-
生物岛再生水厂	1.0	0.25	250	213	30	26.4	是	-