

附件 1

黄埔区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2022 年 11 月)

填报单位: (公章) 广州科学城水务投资集团有限公司



污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均处理量 (万吨/日)	进水 COD 浓度设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮浓度设计标准 (mg/l)	平均进水氨氮浓度 (mg/l)	出水是否达标	超标项目及数值
东区水质净化厂	10.0	9.71	400	298	25	22.8	是	-
西区水质净化厂	7.5	5.42	620	363	22	14.5	是	-
永和水质净化厂	5.5	4.54	650	324	30	19.2	是	-
永和北水质净化厂	3.0	2.57	650	123	30	4.80	是	-
萝岗水质净化厂 (一期)	5.0	4.34	400	343	25	30.9	是	-
萝岗水质净化厂 (二期)	5.0	2.92	460	343	30	30.9	是	-
黄陂水质净化厂	3.0	2.40	300	206	30	21.4	是	-
九龙水质净化一厂	3.0	1.68	450	240	30	22.0	是	-
九龙水质净化二厂	3.0	3.27	400	204	35	25.2	是	-
九龙水质净化三厂	2.5	1.93	450	239	25	22.1	是	-
生物岛再生水厂	1.0	0.22	250	140	30	27.4	是	-