

附件 1

黄埔区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2023 年 9 月)

填报单位: (公章) 广州科学城水务投资集团有限公司

污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均处理量 (万吨/日)	进水 COD 浓度 设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮 浓度设计标准 (mg/l)	平均进水 氨氮浓度 (mg/l)	出水 是否达标	超标项目 及数值
东区水质净化厂(一、二期)	10.0	9.64	400	395	25	25.8	是	-
东区水质净化厂(三期)	10.0	4.71	450	376	25	25.6	是	
西区水质净化厂	7.5	5.01	620	308	22	18.2	是	-
永和水质净化厂	5.5	6.47	650	361	30	24.1	是	-
永和北水质净化厂(一期)	3.0	1.73	650	241	30	15.7	是	-
永和北水质净化厂(二期)	4.0	0.86	300	63.0	20	0.448	是	-
萝岗水质净化厂(一期)	5.0	5.52	400	358	25	28.3	是	-
萝岗水质净化厂(二期)	5.0	4.00	460	358	30	28.3	是	
黄陂水质净化厂	3.0	3.04	300	243	30	24.7	是	
九龙水质净化一厂	3.0	2.58	450	245	30	24.7	是	-
九龙水质净化二厂	3.0	3.28	400	260	35	25.1	是	-
九龙水质净化三厂	2.5	2.62	450	264	25	27.2	是	-
生物岛再生水厂	1.0	0.42	250	176	30	18.5	是	-